

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTIILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12)
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	Katılımcı Tarafından Sorulan Soru ve İstenen Açıklamalar	İdare'nin Yanıtı
1	Esenyurt Yusuf Akdaş İlkokulu (A Blok)	Planlarda PVC pencereler yenileme gözükmüyor. Görünüşlerde onarım gözükmektedir. Hangisi dikkate alınacaktır.	Görünüşlerdeki notlar sehven yazılmış olup, planlarda belirtildiği şekilde mevcut pencerelerin tamamı yenilenecektir.
2	Esenyurt Yusuf Akdaş İlkokulu (A Blok)	Sınıf döşemelerinde (D4-D7) imalat kotları ile hem yeni silinmiş cilalı mermer döşeme gözükmüyor hem de ayrıca silim cila gözükmüyor hangisini dikkate alacağız.	Güçlendirme imalatları sırasında zarar verilen döşeme DOS7'ye uygun olarak, diğer kısımlar DOS4 olarak imalat uygulanacaktır.
3	Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu-Ortaokulu	Ek bina projelerinde sadece Ek-1 binasının projeleri (Mimari-Statik – Elektrik - Mekanik) mevcut olup Ek-2 binası için planda sadece arsaya uyacak şekilde boyutlandırılacaktır ibaresi vardır. Herhangi bir proje ve imalat gözükmemektedir. EK-2 binası kapsam dışı mıdır, değilse projelerin ve mahal listelerinin verilmesi.	Zeyilname No.1 ile Ek2 nolu bina iptal edilmiştir.
4	Bahçelievler Zaferler İlkokulu	Planlarda PVC pencereler yenileme gözükmüyor. Görünüşlerde onarım gözükmektedir. Hangisi dikkate alınacaktır?	Görünüşlerdeki notlar sehven yazılmış olup, planlarda belirtildiği şekilde mevcut pencerelerin tamamı yenilenecektir.
5	Bahçelievler Zaferler İlkokulu	İç duvarlarda duvar kaplaması projelerde plastik boya gözükmektedir; Teknik Şartnamede ise alçı+ boya tanımı vardır. Duvarlar alçı yapılacak mıdır?	Projelerde belirtilen imalatlar şartnamelerde tariflendiği şekilde uygulanacaktır. Uygulama sırasında İhale dokümanları - Cilt III sayfa 107'de verilen öncelik sırası dikkate alınacaktır.
6	Bahçelievler Zaferler İlkokulu	Planlarda 2 adet demir kapısı koruma gözükmüyor. Görünüşlerde yenileme gözükmüyor. Hangisi dikkate alınacaktır?	Görünüşlerdeki notlar sehven yazılmış olup, planlarda belirtildiği şekilde 2 adet demir giriş kapısı onarılacaktır.
7	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12	Projelerde mevcut hali ile korunması istenen mahallerde aynı zamanda betonarme güçlendirme imalatları	Mevcudu korunacak / onarım olarak belirtilen mahallerde, güçlendirme imalatından dolayı hasar verilen kısımlar;

		görünmektedir. Dolayısı ile bu mahallerde ki mevcut imalatlar korunamayacağı görünmektedir. Söz konusu mevcudu korunma görünen mahallerde imalatlar yenilenecek mi?	mevcuduna uygun olarak tamir edilecektir.
8	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12	Paket içerisinde bulunan tüm okullara güçlendirme ve diğer imalatlar olarak aynı anda başlanması gerekli midir?	Yüklenici, Sözleşme Özel Şartları Madde 27.1 de istenen iş programına göre, işleri Hedeflenen Tamamlama Tarihinde bitirmek üzere planlama yapacaktır.
9	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12	İhale ekinde verilen ve istenilen teknik personelin tümü sahada bulundurulması gerekli midir?	Yüklenici, Teklif Bilgileri Madde 4.5(d)'de istenen sayı ve vasıfta personeli çalışma alanında hazır bulunduracaktır. Teknik Personelden herhangi birinin sahada bulunmaması durumunda Sözleşme Özel Şartları Madde 9.3 uyarınca ceza uygulanacaktır.
10	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12	Kolon mantolamasından dolayı cephelerde oluşan boyut değişikliğinden ötürü görünen ve korunması istenen doğramalar yenilenecek mi?	Projelerde yenilenmesi öngörülmeyen, güçlendirme işleri nedeniyle boyutlarında değişiklik olması gereken pencereler yenilenecektir.