

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTIILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14)
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	Katılımcı Tarafından Sorulan Soru ve İstenen Açıklamalar	İdare'nin Yanıtı
1	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14	Projelerde mevcut hali ile korunması istenen mahallerde aynı zamanda betonarme güçlendirme imalatları görünmektedir. Dolayısı ile bu mahallerde ki mevcut imalatlar korunamayacağı görünmektedir. Söz konusu mevcudu korunma görünen mahallerde imalatlar yenilenecek mi?	Mevcudu korunacak / onarım olarak belirtilen mahallerde, güçlendirme imalatından dolayı hasar verilen kısımlar; mevcuduna uygun olarak tamir edilecektir.
2	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14	Paket içerisinde bulunan tüm okullara güçlendirme ve diğer imalatlar olarak aynı anda başlanması gerekli midir?	Yüklenici, Sözleşme Özel Şartları Madde 27.1de istenen iş programına göre, işleri Hedeflenen Tamamlama Tarihinde bitirmek üzere planlama yapacaktır.
3	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14	İhale ekinde verilen ve istenilen teknik personelin tümü sahada bulundurulması gerekli midir?	Yüklenici, Teklif Bilgileri Madde 4.5(d)'de istenen sayı ve vasıfta personeli çalışma alanında hazır bulunduracaktır. Teknik Personelden herhangi birinin sahada bulunmaması durumunda Sözleşme Özel Şartları Madde 9.3 uyarınca ceza uygulanacaktır.
4	AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14	Kolon mantolamasından dolayı cephelerde oluşan boyut değişikliğinden ötürü görünen ve korunması istenen doğramalar yenilenecek mi?	Projelerde yenilenmesi öngörülmeyen, güçlendirme işleri nedeniyle boyutlarında değişiklik olması gereken pencereler yenilenecektir.