

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK
PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE
(AİIB-WB4-YAPIM-04)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

AÇIKLAMA:

İhale Dokümanı Teklif Bilgileri (8.2)-(18.1) "Teklifler 1 asıl 1 suret olmak üzere 2 adet olacaktır. Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir" maddesine ek olarak Covid-19 riskine önlem olarak firmalar tekliflerini **1 asıl 1 suret ve 1 CD** (tüm teklifin taranmış hali) olacak şekilde sunacaklardır.

SORU 1:

0.00 kotunda ve 12-17,E'-F' aksları arasında tasarımı yapılan spor salonu üst tabliyesinde, statik plan ve kesitlerinde belirtildiği üzere ardgermeli kirişlerin yapılacağı anlaşılıyor.Ancak statik projeleri ve teknik şartnameleri incelediğimizde söz konusu ardgerme kirişlerin statik hesapları ve teknik şartnamesi bulunmamaktadır.

CEVAP 1:

* Ard Germe ile teknik şartname bilgileri, Teknik Şartnamenin 2. Bölümü Betonarme İşlerinde 2.12 bölümünde Ard Germe Yapım İşleri bölümünde yer almaktadır.

* Ard germe uygulanan kirişlerin donatı detayları verilmiş olup ard germe hesapları ve detayları uygulama firması tarafından belirlenecektir. İlgili çalışmalar Proje Müellifinin onayına sunulmalıdır.

SORU 2:

Şartnamede yer alan Pursantaj Listesinde "03.13 Otomasyon İşleri" yer almaktadır. Fakat projelerde ya da şartnamede bu bölüm yer almamaktadır. Mekanik kapsamda Otomasyon mevcuttur. Bu Mekanik otomasyonun Elektrik kablolama vs işlerini mi kapsamaktadır? Yoksa farklı bir otomasyon talebi mi bulunmaktadır?

CEVAP 2:

* "03.13 Otomasyon İşleri" Mekanik Otomasyona ait elektrik kablolama vs işlerini kapsamaktadır. Farklı bir otomasyon sistemi yapılmayacaktır.

* Mekanik Sistemin Otomasyon sistem bağlantıları ve ilişkileri, teslim edilen CD'de, Mekanik projeler içinde hesaplar_raporlar bölümünde İSMEP_42 KSF_OTOMASYON NOKTA LİSTESİ A ve B blok için excel dosyasında verilmiştir.

* Teknik Şartnamenin 1. MEKANİK ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BÖLÜMÜNDE, 1.1.25 OTOMATİK KONTROL TESİSATI başlığı altında teknik bilgileri verilmiştir.

SORU 3:

Proje listesinde "Havalandırma Tesisatı" projeleri olduğu görülmektedir. Fakat bu projeler dokümanlar içinde bulunmamaktadır.

CEVAP 3:

İlgili projeler Zeyilname_01 ile yayınlanmıştır. Havalandırma tesisatı projeleri, Havalandırma akış şemaları ve Teknik şartname de ilgili ilave bölümler Zeyilname_01 içinde yer almaktadır.