

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW-WB3-GÜÇL-ONAR-03)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dokümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No: 01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	5	İhaleye Davet Metni Madde 5	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14.00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14.00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
02	88	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (20.1)	Tekliflerin son verilme tarihi 25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin son verilme tarihi 03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.
03	88	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (23.1)	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL Tekliflerin açılacağı tarih: 25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL Tekliflerin açılacağı tarih: 03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.

BEŞİKTAŞ KILIÇ ALİPAŞA ORTAOKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
04	-	Mimari Proje	-	Z04, Z05, Z06, Z07 ve Z08 mahalleri zeminindeki mevcut laminat parke kaplamalar yenilenecektir.

05	-	Mimari Proje	-	1N12 Sınıf mahalli mevcutta Şadırvan ve Mescid olarak kullanılmaktadır. Mevcudu korunacaktır.
06	-	Mimari Proje	-	1N03 Koridor mahali zemininde pvc kaplama vardır. Granit seramik olarak yenilenecektir.
07	-	Mimari Proje	-	2N09 mahalli zemininde Pvc kaplama vardır. Granit seramik olarak yenilenecektir.
08	-	Mimari Proje	-	2N18 mahali zeminindeki laminat parke döşeme kaplaması korunacaktır.
09	-	Mimari Proje	-	2N05 mahali zeminindeki mevcut seramik döşeme kaplaması yenilenecektir.
10	-	Mimari Proje	-	2N03, 2N04, 2N05, 2N06, 2N19, 2N20, 2N21, 2N22, 2N23, 2N24 mahallerinin tamamındaki mevcut taşıyıcı asma tavan korunacaktır.
11	-	Mimari Proje	-	2N11 mahalli mevcut laminat parke kaplaması yenilenecektir.
12	-	Mimari Proje	-	2N02, 2N16, 2N17 ve 2N18 mahalleri tavanındaki mevcut taşıyıcı asma tavan korunacaktır.
13	-	Mimari Proje	-	1B11 Kazan Dairesi zeminindeki ve duvarlarındaki mevcut seramik kaplama yenilenecektir.
14	-	Mimari Proje	-	1B06 Depo mahali zeminindeki mevcut seramik kaplama yenilenecektir.
15	-	Mimari Proje	-	Binada bulunan tüm ıslak hacimlerde dolgu, su yalıtımı, seramik ve fayans işleri teknik şartnameye uygun olarak yeni yapılacaktır. WC mahal kapıları ve lavabolar kompakt laminent olarak yenilenecektir.
16	-	Mimari Proje	-	2. Bodrum kattaki tüm mahallerin döşeme kaplamaları mevcut durumuna uygun şekilde yenilenecektir.
17	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.

18	-	Mekanik Proje	-	Isıtma sistemindeki sirkülasyon pompaları yenilenecektir.
19	-	Elektrik Proje	-	1B01 Konferans Salonu mahallinde bulunan ve projede gösterilen projeksiyonun özellikleri ve ansi lümen değeri ilave edilecektir.
20	-	Elektrik Proje	-	1B01 Konferans Salonu mahalli için mikser ve güç amfisi ilave edilecektir.
21	-	Elektrik Proje	-	Projede (8/56) kapasiteli olarak belirtilen elektronik tip tam otomatik telefon santrali (4/28) kapasiteli olarak revize edilecektir.
22	-	Elektrik Proje	-	Yangın hidrofor tesisatı N2XH FE 180 ilave edilecektir.
23	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahallerde led armatür kullanılacaktır.

BEYKOZ İŞHAKAĞA ORTAOKULU EK BİNA

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
24	-	Mimari Proje	-	Mevcut projesinde bina çevresinde drenaj imalatı gösterilmesine rağmen yapılmayacaktır.
25	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
26	-	Mekanik Proje	-	Islak Hacimlerdeki tüm mekanik aksam ve ekipman yenilenecektir.
27	-	Mekanik Proje	-	Mevcut kazan dairesindeki ısıtma kazanı binanın ihtiyacına uygun olacak şekilde yenilenecektir.

28	-	Mekanik Proje	-	Yangın dolapları şartnameye uygun olarak yenilenecektir.
29	-	Mekanik Proje	-	Sirkülasyon pompası yenilecektir.
30	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahallerde led armatür kullanılacaktır.

KAVACIK BORSA İSTANBUL İLKOKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
31	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
32	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahallerde led armatür kullanılacaktır.

RASATHANE İLKOKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
33	-	Mimari Proje	-	Drenaj çalışır durumda olduğundan korunacaktır.
34	-	Mekanik Proje	-	Yangın suyu ve kullanma suyu deposu teknik şartnameye uygun olacak şekilde paslanmaz çelikte olacaktır.
35	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
36	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahallerde led armatür kullanılacaktır.