

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AF-AIIB-WB4-YAPIM-04)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

EK-01 / ERGUN BAYLAV ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ

Sultangazi Ergun Baylav Özel Eğitim Uygulama Merkezi				
İHALE DÖKÜMANLARI				
No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
1	Zemin Etüd-İksa	Zemin Etüd-Geoteknik Rapor 10.Sonuç ve Öneriler, Madde 13. (syf.189)	'Bu nedenle temel altı zemin iyileştirme projesi yapılması önerilmektedir.'	'Bu nedenle temel altı zemin iyileştirme projesi yapılması önerilmemektedir. '
2	Pafta Listesi	Pafta Listesi	Pafta Listesi	Mimari Pafta Listesi'nde nokta detaylarına 13-736C_20_S75_BİNA TOPRAK İLİŞKİSİ TİP DETAYLARI eklenmiş, ayrıca listeye statik, mekanik ve elektrik pafta listeleri de eklenmiştir.

Sultangazi Ergun Baylav Özel Eğitim Uygulama Merkezi				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklenen Değişiklik
1	Mimari	00_GENEL NOTLAR	Madde.20: Drenaj boruları etrafına 10.330.6003 geotekstil keçe sarılacaktır.	Drenaj boruları kum yastık üzerine yerleştirilecek, üzerine yılanmış dere çakılı serilecek ve tüm sistem 10.330.6003 geotekstil keçe ile bohçalanacaktır.
2	Mimari	YOK	13-736C_20_S75_BİNA TOPRAK İLİŞKİSİ TİP DETAYLARI	Bina toprak hizası bitiş detayı hazırlanarak eklenmiştir.

EK-02 / ŞEHİT VEDAT BARÇEĞİ ORTAOKULU

Sultangazi Şehit Vedat Barçeği Ortaokulu				
İHALE DÖKÜMANLARI				
No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
1	Pafta Listesi	Pafta Listesi	Pafta Listesi	Mimari Pafta Listesi'nde nokta detaylarına 14-736C_20_S75_BİNA TOPRAK İLİŞKİSİ TİP DETALARI eklenmiş, ayrıca listeye statik, mekanik ve elektrik pafta listeleri de eklenmiştir.

Sultangazi Şehit Vedat Barçeği Ortaokulu				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Mimari	00_GENEL NOTLAR	Madde 20: Drenaj boruları etrafına 10.330.6003 geotekstil keçe sarılacaktır.	Drenaj boruları kum yastık üzerine yerleştirilecek, üzerine yıkanmış dere çakılı serilecek ve tüm sistem 10.330.6003 geotekstil keçe ile bohçalanacaktır.
2	Mimari	YOK	14-736C_20_S75_BİNA TOPRAK İLİŞKİSİ TİP DETAYLARI	Bina toprak hizası bitiş detayı hazırlanarak eklenmiştir.

EK-03 / ERGUN BAYLAV ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ, ŞEHİT VEDAT BARÇEĞİ ORTAOKULU

Sultangazi Ergun Baylav Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Sultangazi Şehit Vedat Barçeği Ortaokulu				
İHALE DÖKÜMANLARI				
No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
1		Cilt 3_090_Bölüm X. Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi	-	Tüm Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi EK-03'teki dokümanla değiştirilmiştir.