

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AIIB-WB4-YAPIM-21)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYILNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

| Değişiklik No. | İhale Dök. Sayfa No. | İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman | İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde) | Değişik Hali |
|----------------|----------------------|---|--|---|
| 01 | - | İhale Dökümanları Cilt 3 Teknik Şartnameler | - | ÇLYK pozlu paslanmaz çelik kapılar alüminyum olarak yapılacaktır. Bu alüminyum diğer doğrama imalatlarında kullandığımız malzeme ile aynı malzemeden (Teknik şartnamesindeki özelliklerde 2 mm) uygulanmalı ancak ağır ve çok yoğun kullanılacak olan bu kapıların alüminyum profillerinin (kasa ve kanat) ve menteşeleri için müşavirin onayı alınması gerekmektedir. Menteşelerin bağlandığı kasa ve kanat profilinin içine 20x40x2 mm vb. ölçülerde daldırma galvaniz çelik profil takviyesi koyulmalıdır. Menteşeler dışarıdan montajlı, üçlü baba menteşe olmalıdır. |

| Hüviyet Bekir İlkokulu | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|
| PROJELER | | | | |
| No. | Proje Adı | Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı | Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı | Eklene Değişiklik |
| 1 | Elektrik | Elektrik Proje | Yangın Alarm Sistemi | Teknik Şartname Yangın Alarm Sistemi doğrultusunda Her ıslak hacimde birer adet optik duman dedektörü konulacak şekilde uygulanacaktır. |
| 2 | Elektrik | Elektrik Proje | CCTV sistemi | Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda Z-18 Nolu Kantin Mahalline 1 adet Teknik şartnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir. |
| 3 | Elektrik | Elektrik Proje | CCTV sistemi | Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda B-27 Nolu Beden Eğitim Salonu 2 adet Teknik şartnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir. |
| 4 | Elektrik | Elektrik Proje | CCTV sistemi | Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda Bodrum Kat Avlu alanına 1 adet Teknik şartnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir. |

| Hüviyet Bekir İlkokulu | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|
| PROJELER | | | | |
| No. | Proje Adı | Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı | Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı | Eklene Değişiklik |
| 5 | Elektrik | Elektrik Proje | CCTV sistemi | Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda Tüm Ana Ve Yangın Merdivenlerinde her katta merdiven kovanını ve sahanlığı görecek şekilde en az birer adet olmak koşuluyla Teknik şartnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir. |