

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW2-WB3-GÜÇL-ONAR-06)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO.02

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No.02'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	-	Zeyilname No.1 EKLER – 8 Kağıthane – Hasdal Ortaokulu Statik Proje ve Notlar (dwg)	-	Kağıthane ilçesinde bulunan Hasdal Ortaokulu ile ilgili Zeyilname No.1'in Ek-8'inde yer alan çizim üzerinde belirtilmiş olan aşağıdaki notlar, işbu doküman kapsamında dikkate alınacaktır: - Kolon mantolarına denk gelen mevcut doğrama ve pencereler Teknik Şartnameye uygun olarak yenilenecektir. - Kolon mantoları sebebiyle kırılacak olan döşeme, döşeme kaplaması, duvar vs. için onarım kapsamında uygun bir detay hazırlanacak ve Proje Müdürüne sunulacaktır. Proje Müdürünün onayının ardından imalat yapılacaktır. Bu kapsamda tüm mahaldeki imalatların yenilenmesi yapılmayacak olup sadece ilgili bölge onarılacaktır. Ancak, güçlendirme yapılan mahallerde zarar gören PVC veya parke döşeme kaplamaları Teknik Şartnameye uygun yenilenecektir. Duvar ve tavanlar Teknik Şartnameye uygun boyanacaktır. Ayrıca kolon mantolasına denk gelen tüm ıslak hacimler, sözleşmenin 9.8.2 Yeni Yapılacak WC ve Islak Hacimler maddesinde tariflendiği şekilde yeniden yapılacaktır. - Teknik Şartnameye uygun şekilde tüm dış cepheye ısı yalıtım

				mantosu, sıva ve boya imalatı yapılacaktır. Ayrıca, tüm denizlikler yenilenecek olup bina eteklerine Şartname tarifine uygun olacak şekilde klinker tuğla cephe kaplaması imalatı ve tretuvar kaplaması olarak wash beton imalatı yapılacaktır. - Dış cephedeki tüm yağmur iniş boruları ve yağmur olukları Teknik Şartnameye uygun olarak yenilenecektir. - Bina çevre drenajı için Teknik Şartnameye uygun bir detay hazırlanacak ve Proje Müdürüne sunulacaktır. Proje Müdürünün onayının ardından imalat yapılacaktır. - Islak hacimlere komşu olan ve temel üstü bütün kolonlarda korozyon kontrolü yapılacaktır. Gerekmesi halinde korozyon tamiratları yapılacaktır. Islak hacimlerin tavanlarında gerekmesi halinde korozyon tamirati yapılacaktır.
--	--	--	--	--