

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ
(İSMEP)

KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ
(AF2-AIIB-WB5-YAPIM-02)

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

Sorular/Cevaplar

Soru 1:

Projede ve Mahal Listesinde zemin kaplaması granit kaplama olarak belirtilmiştir. Ancak, Teknik Şartname'nin 8. Bölüm, 8.4 maddesinde zemin kaplamasının 3 cm kalınlığında mermer ile yapılacağı tariflenmiştir.

Bu kapsamda, zemin kaplama cinsinin netleştirilmesi talep edilmektedir.

Cevap 1:

Projede ve Mahal Listesinde belirtilen granit malzemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Pozu 48.410.2001 kapsamında, 3 cm kalınlığında füme granit plak ile döşeme kaplaması yapılması şeklinde tariflenmiştir.

Projede mermer zemin kaplaması bulunmamaktadır. Bu nedenle, Teknik Şartname'nin 8. Bölüm, 8.4 maddesinde belirtilen 3 cm (30×60 cm) mermer zemin kaplaması tarifinin, proje kapsamında kullanımı geçerli değildir.