

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ (IRP)

MALTEPE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YENİDEN
YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ
(WB-W2A.10)

SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

Sorular/Cevaplar

Soru:

“Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yeniden Yapım İnşaat Sözleşme Paketi (WB-W2A.10)” Medikal gaz projelerinde 3 adet yatak başı ünitesi gözünüyor ve bu yatak başlarında Oksijen ve Vakum gaz bağlantısı görünüyor. Bu gazların nereden sağlanacağı konusunda bilgi talep ediyoruz.

Cevap:

Yatak başı ünitesinde gösterilen oksijen ve vakum ihtiyaçları, merkezi medikal gaz sistemi kapsamında değildir. Medikal gazlar işletme tarafından temin edilecek mobil ekipmanlar ile karşılanacaktır. Proje kapsamında merkezi medical gaz tesisatı bulunmamaktadır.